CERTIFICADO

DEPÓSITOS DE SUMINISTRO DE AGUA CONTRAINCENDIOS DE MEMBRANA

Fabricado por:

Engineered FIRE PIPING
C/ del Pino, nº 17. Pol. Ind. La Malena
45210 Yuncos (Toledo)
Telefono: 902 551 558
Fax: 902 551 663
www.firepiping.com
info@firepiping.com

nº Identificación:
202201041

Código Producto:
0402

Este certificado es válido para las configuraciones recogidas en el reverso y está sujeto al resultado de las auditorias de seguimiento y al estricto cumplimiento del procedimiento aplicable para la concesión del Sello Cepreven

Puede consultar la veracidad y limitaciones de este certificado en la página web **www.cepreven.com**

Nº de Certificado
2022010410402

Válido hasta:30/06/2023

Configuraciones que cubre el presente certificado:

Depósitos con una capacidad comprendida entre 24 m^3 y 13.000 m^3 que cumplan la CEA 4001

Nota: Este certificado es válido siempre que este acompañado del cálculo estructural del depósito emitido por el fabricante.