

**BUREAU VERITAS**  
Certification



## **CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES**

Certificado nº: **1035-CPR-ES102391**

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

### **BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON MANGUERA**

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa: **ENGINEERED FIRE PIPING, S.L.**  
Con domicilio Social: **C/ del Pino, 17, Polígono Industrial La Malena, 45210 Yuncos (TOLEDO)**  
En la/s planta/s de fabricación: **1. C/ del Pino, 2, Polígono Industrial La Malena, 45210 Yuncos (TOLEDO)**

### **EN 671-1:2012**

Está sometido por el fabricante a un control de producción en fábrica y al ensayo posterior de las muestras tomadas en la fábrica de acuerdo con un plan de ensayo preestablecido, y que el organismo notificado BUREAU VERITAS CERTIFICATION. ha llevado a cabo los ensayos de tipo inicial del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de la producción en fábrica, y que realiza el seguimiento periódico, la evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica. Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad descritas en el Anexo ZA de las normas armonizadas mencionadas y que el producto cumple todos los requisitos exigibles.

Este certificado faculta al fabricante para fijar el marcado CE sobre los productos y será válido salvo anulación o retirada por BUREAU VERITAS CERTIFICATION.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en las normas armonizadas correspondientes, las características técnicas del producto, las condiciones de fabricación de la planta, o el sistema de control de producción de fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **23 de julio de 2019**

Fecha de actualización: **25 de mayo de 2020**

Fecha de caducidad: **22 de julio de 2022**



**BUREAU  
VERITAS**



## ANEXO AL CERTIFICADO nº 1035-CPR-ES102391

Fecha: **25 de mayo de 2020**

Marca	Modelo	Diámetro manguera/longitud manguera	Tipo de lanza-boquilla	Angulo mínimo de Pulverización de Cono	Diámetro equivalente / Factor K	Caudal mínimo (MPa l/min)	Presión máx. servicio (MPa)
FIRE PIPING	FPT_BIE_25_20	25mm / 20m	MULTI EFECTO	$\geq 45^\circ$	D10/42	0,6/102	1,2
FIRE PIPING	FPT_BIE_25_30	25mm / 30m	MULTI EFECTO	$\geq 45^\circ$	D10/42	0,6/102	1,2
FIRE PIPING	FPZ_BIE_25_20	25mm / 20m	MULTI EFECTO	$\geq 45^\circ$	D10/42	0,6/102	1,2
FIRE PIPING	FP_BIE_DEVP_25	25mm / 30m	MULTI EFECTO	$\geq 45^\circ$	D7/22	0,2/31	1,2
FIRE PIPING	FP_BIE_DEVP_33	33mm / 30m	MULTI EFECTO	$\geq 45^\circ$	D12/64	0,2/90	0,7

*Estado de Revisión: 1*

*Fecha de Revisión: 25 de mayo de 2020*

