



CERTIFICADO

DEPÓSITOS DE SUMINISTRO DE AGUA CONTRA INCENDIOS TIPO MASTIC



Fabricado por:

Engineered FIRE PIPING

C/ del Pino, nº 17. Pol. Ind. La Malena
45210 Yuncos (Toledo)

Telefono: 902 551 558

Fax: 902 551 663

www.firepiping.com

info@firepiping.com

nº Identificación:
202201040

Código Producto:
0401

Este certificado es válido para las configuraciones recogidas en el reverso y está sujeto al resultado de las auditorias de seguimiento y al estricto cumplimiento del procedimiento aplicable para la concesión del Sello Cepreven



Puede consultar la veracidad y limitaciones de este certificado en la página web www.cepreven.com



Nº de Certificado
2022010400401

Válido hasta:30/06/2023

Configuraciones que cubre el presente certificado:

Depósitos con una capacidad comprendida entre 24 m³ y 13.000 m³ que cumplan la CEA 4001

Nota: Este certificado es válido siempre que este acompañado del cálculo estructural del depósito emitido por el fabricante.