



# CERTIFICADO

DEPÓSITOS DE SUMINISTRO DE AGUA CONTRA INCENDIOS TIPO MASTIC



Fabricado por:

**Engineered FIRE PIPING**

C/ del Pino, nº 17. Pol. Ind. La Malena  
45210 Yuncos (Toledo)

**Telefono:** 902 551 558

**Fax:** 902 551 663

[www.firepiping.com](http://www.firepiping.com)

[info@firepiping.com](mailto:info@firepiping.com)

nº Identificación:  
**202301049**

Código Producto:  
**0401**

Este certificado es válido para las configuraciones recogidas en el reverso y está sujeto al resultado de las auditorias de seguimiento y al estricto cumplimiento del procedimiento aplicable para la concesión del Sello Cepreven



Puede consultar la veracidad y limitaciones de este certificado en la página web [www.cepreven.com](http://www.cepreven.com)



Nº de Certificado  
2023010490401

Válido hasta:30/06/2024

*Configuraciones que cubre el presente certificado:*

*Depósitos con una capacidad comprendida entre 24 m<sup>3</sup> y 13.000 m<sup>3</sup> que cumplan la CEA 4001*

*Nota: Este certificado es válido siempre que este acompañado del cálculo estructural del depósito emitido por el fabricante.*