



CERTIFICADO



DEPÓSITOS DE SUMINISTRO DE AGUA CONTRAINCENDIOS DE MEMBRANA



Fabricado por:

Engineered FIRE PIPING

C/ del Pino, nº 17. Pol. Ind. La Malena
45210 Yuncos (Toledo)

Telefono: 902 551 558

Fax: 902 551 663

www.firepiping.com

info@firepiping.com

nº Identificación:
202301050

Código Producto:
0402

Este certificado es válido para las configuraciones recogidas en el reverso y está sujeto al resultado de las auditorias de seguimiento y al estricto cumplimiento del procedimiento aplicable para la concesión del Sello Cepreven



Puede consultar la veracidad y limitaciones de este certificado en la página web www.cepreven.com



Nº de Certificado
2023010500402

Válido hasta:30/06/2024

Configuraciones que cubre el presente certificado:

Depósitos con una capacidad comprendida entre 24 m³ y 13.000 m³ que cumplan la CEA 4001

Nota: Este certificado es válido siempre que este acompañado del cálculo estructural del depósito emitido por el fabricante.